

夕張市一般廃棄物最終処分場維持管理状況報告書
(令和6年11月)

施設設置者名	夕張市				
施 設 名	夕張市富野じん芥埋立処分地施設				
施設所在地	夕張市富野 夕張事業区411、412林班				
届出年月日	昭和60年7月29日	許可番号	衛施第725号	技術管理者名	澤井 俊和
埋立地面積	35,375m ²	埋立容量	287,466m ³	しゃ水工	不透水層
浸出水処理施設規模	75m ³ /日	浸出水処理方式	回転円板 + 凝集沈澱		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物（可燃ごみ、不燃ごみ、事業系直接搬入ごみ）、産業廃棄物(建設廃材等)				

◎ 埋立状況

直接埋立ごみ量 (t)		431
内 訳	収集ごみ(可燃・不燃)	113
	収集ごみ(粗大)	0
	直搬ごみ (一廃)	318
	直搬ごみ (産廃)	0
中間処理残渣 (t)		0
埋立ごみ量 (t)		431
埋立ごみ量 (m3)		519
覆土量 (m ³)		86
埋立容量 (m ³)		605

◎ 水質測定結果（採水日：令和6年11月14日）

	流入水	放流水	地下水 （上流側）	地下水 （下流側）
pH [—]	7.2	7.7		6.7
BOD [mg/L]	<0.5	<0.5		
SS [mg/L]	<1	<1		
大腸菌群数 [個/ml]		0		
電気伝導率 [mS/m]				24.9
塩化物イオン [mg/L]				28.6

※ 排水基準等に係る項目や地下水、ダイオキシン類の項目について水質測定を実施した場合は、その都度計量証明書を添付して報告する。

◎ 埋立地、その他設備の状況

○ 悪臭の発生状況 ○ 害虫等の発生状況 ○ 覆土の状況 ○ ごみの飛散・流出 状況 ○ 浸出水の内部貯留 ○ 法面、擁壁等の状況	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	
	○				○	○	○	○			
	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	
	○	○	○	○	○			○	○	○	
	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	○	○			○	○	○	○	○		

※ 点検は平日実施 ○：異常なし ×：異常あり

◎ 浸出水処理設備点検

○ 浸出水処理設備	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	
					○			○			
○ 汚水調整池	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	
	○			○				○			
	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	○				○			○			

※ 点検は平日実施 ○：異常なし ×：異常あり

◎ その他特記事項

○ 流入水量減により11月1日～7日の期間揚水停止（期間中は汚水調整池に貯水）