

電子計算機室・コンピューターサーバー室空調機更新業務仕様書

1 納入機器仕様

(1) 電子計算機室空調機 パッケージ型空気調和機一式

形式：4方向カセット型標準機

電源：3相 200V

定格冷房能力：14.0Kw

定格暖房能力：16.0Kw

風向ガイド：1個

ワイヤードリモコン：1台

(2) コンピューターサーバー室空調機 パッケージ型空気調和機一式

形式：壁掛型標準機

電源：3相 200V

定格冷房能力：5.0Kw

定格暖房能力：5.6Kw

風向ガイド：1個

ワイヤードリモコン：1台

2 設置要領

- (1) 空調機の使用のために必要な電気配線工事、冷媒配管工事、ドレン工事、試運転を行うものとする。ただし、既存の配管等を使用できる場合はそのまま使用するものとする。
- (2) 設置は、製造会社が示す据付点検要領書等により行うものとする。
- (3) 作業にあたり、元請けでの冷凍空気調和機器施工技能士を配置するものとする。
- (4) 設置、解体、廃棄処分に必要な材料等は受託者が準備するものとする。
- (5) 細部については委託者と調整し、業務を行うものとする。

3 その他

- (1) 本業務の実施にあたっては、本仕様書の外、関係法令を遵守すること。
- (2) 作業中に事故や異変があった場合は、速やかに業務担当職員に連絡すること。業務担当職員と連絡が取れない場合は、施設管理者に連絡すること。
- (3) 本仕様書に定めのない事項については、委託者及び受託者双方協議のうえ定める。