

工 事 仕 様 書

この仕様書は、夕張市（以下「発注者」という。）が発注する下記の工事に関して、受注者が当該工事を履行するために必要な事項を定めるものとする。陽光送水ポンプ設備更新工事に適用するもので、工事にかかる規格等は下記に定める仕様とする。

- 1 件 名 陽光送水ポンプ設備更新工事
- 2 施工場所 陽光送水ポンプ室（夕張市南清水沢1丁目124番地）
- 3 施工期間 令和8年 7月8日 から 令和8年 12月 30日 まで
- 4 工事内容 陽光送水ポンプ設備更新工事を行うもの
 - ・型式 GMN-CH 18.5kw 揚程能力 50m以上 もしくはこれと同等以上のもの
 - ・既設品の撤去、取替品据付
 - ・配線及び配管工事
 - ・機器試運転調整
 - ・その他これらに伴う作業一式

[安全対策関係]

- 5 資機材の搬出入時においては、誘導など行い、十分な安全対策を講じなければならない。

[施工関係]

- 6 受注者は、常に安全対策に留意し、労働安全衛生規則等に定める現場管理を行うと共に、その他の関係法令に対しても十分留意し、事故の未然防止に努めなければならない。
- 7 受注者の判断において、施工現場が危険なため立ち入りを禁止する必要がある場合は、予め監督職員の承諾を受け、その区域を適切に防護すると共に、立ち入り禁止標示の処理を講じなければならない。
- 8 前各号に定める場合の他、施工中は必要に応じて監督職員が指示する現場管理を行わなければならない。
- 9 本契約の施工において疑義が生じた場合には、双方協議のうえ履行すること。
- 10 受注者は、作業の実施にあたり、第三者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償するものとする。

[提出書類関係]

- 11 提出書類については、以下の通り、監督職員と協議の上、作成し提出すること。
 - ・工事工程表
 - ・工事完了写真