

夕張市役所本庁舎 2 号ボイラー修繕業務仕様書

1. 業務名

夕張市役所本庁舎 2 号ボイラー修繕業務

2. 実施場所

夕張市本町 4 丁目

夕張市役所本庁舎（地下 1 階ボイラー室）

3. 対象ボイラー及びオイルバーナー

・ 鋳鉄製組合式温水ボイラー 1 基

名 称	前田セクショナルボイラ
型 式	MF7-7W
定 格 出 力	880,000 kcal/h
最高使用圧力	3 kg/cm ²
伝 熱 面 積	18.7 m ²
燃 焼 量	115.7 l/h
製 造 年 月	昭和 52 年 10 月

・ オイルバーナー

名 称	前田オイルバーナ
型 式	FP-180-5
燃 料 種 類	A 重油

4. 業務内容

(1) オイルバーナー取替え

- ・ (株)前田鉄工所製かつ既設ボイラーに適合するものに取替えること

(2) その他

- ・ 取替後、試運転を行い正常に稼働することを確認すること
- ・ 既設オイルバーナー等不用品の撤去処分を行うこと
- ・ 業務に必要な工具等は受託者が用意、負担すること
- ・ 修繕業務は、原則開庁日の午前 8 時 45 分から午後 5 時 30 分までの間に行うこと

5. 履行期間

契約締結日から令和 9 年 3 月 31 日まで

6. 事前調査

現地調査を行う場合は、事前に下記担当者と日程等を調整すること。

担当者

夕張市総務企画課 黒瀧

TEL 0123-52-3170