

令和 8 年度
LED 照明貸借仕様書

令和 8 年 8 月
夕張市教育委員会

1 総則

本仕様書は、夕張市立ゆうばり小学校及び夕張市立夕張中学校（以下、小中学校という。）で使用する LED 照明器具（蛍光管及びランプ）一式の賃貸借について定める。

2 導入の目的及び概要

本仕様書は、小中学校で使用している蛍光灯等の照明の LED 化を図ることで、より効果的な消費電力量削減に伴う温室効果ガス削減及び維持経費削減を図ることを目的としている。

LED 照明器具の本来の機能を維持し、常時良好な状態において使用できるように、賃貸者は誠意をもって確実に実施するものとする。

また、本事業により『エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律』、『地球温暖化対策の推進に関する法律』及び『第 5 次夕張市地球温暖化対策実行計画』等、節電・省エネ関連計画の削減目標達成に向けた取組みを推進する。

3 概要

(1) 履行場所

ア 夕張市立ゆうばり小学校 〒068-0535 北海道夕張市清水沢清陵町 14 番地

イ 夕張市立夕張中学校 〒068-0536 北海道夕張市南清水沢 3 丁目 63 番地

(2) 賃貸借物品

LED 照明器具一式及びその他取付けに必要な資材

(3) 設置期限

令和 8 年 9 月 25 日

(4) 賃貸借期間

LED 照明器具設置完了から 5 年間

賃貸借契約期間満了時の取り扱い 賃貸借契約期間満了時の照明器具の取り扱いは別途協議。

ただし、賃借人が継続使用を申し出た場合は、無償譲渡を認めること。

4 機器（物品）仕様

- (1) 照明器具は既存照明器具を使用し、LED 化に必要な結線替え等を行うこと。
- (2) 結線替え作業後、安定器の取外しは行わないこと。
- (3) 片側給電の場合、灯具内の結線替え作業を行った灯具には、電源供給口側に電源供給口を示すシールを貼ること。
- (4) 光源（LED）寿命は 40,000 時間以上の製品であること。
- (5) 照明メーカーは日本照明工業会に加盟する国内メーカーであること。
- (6) 納品する照明機器は、別紙「LED 照明器具・ランプ製品仕様書」の基準を満たすこと。
- (7) その他の LED 照明について

- ア グレア・フリッカーを防止する処置が施されていること
- イ LED チップメーカーの特許を侵害していないこと
- ウ 環境配慮商品であること
- エ 器具の強度が LED 照明の重量に満たない場合は金口を交換する等の対策を施すこと

5 入札金額

- (1) 賃貸借料には LED 照明の結線替え工事費用及び産業廃棄物処分費用を含めるものとする。

6 要求要件

- (1) 照明器具（物品）の調達
LED 照明器具及び付属部品を交換する場合は、未使用品であることとする。
- (2) 設置工事
LED 照明器具の納入及び設置を行うこと。
- (3) 梱包材や既存蛍光灯管等の撤去処分
梱包材や取り外した照明設備は受注者で処分すること。
- (4) 保証期間
保証期間は、LED 照明器具の設置完了の日から賃貸借期間終了までの 5 年間とする。

7 工事（設置）仕様

- (1) 設置作業に使用する雑材はすべて新品とする。
- (2) 契約締結後は速やかに工程表等を夕張市長へ提出し承諾を受けること。
- (3) 設置作業にあたっての安全管理は、夕張市長と事前に打合せを行い、受注者の負担で安全確保に必要な措置を講じること。
- (4) 設置作業において発生する軽微な建築工事及び補修等については、本契約の作業範囲として実施すること。
- (5) 設置作業上、停電等発生する場合は、事前に夕張市長と日程を調整し事故等を防止すること。
- (6) 設置作業中は粉塵の飛散には十分注意し養生を行い、作業終了後は床の清掃を行うこと。
- (7) 設置作業時間は夕張市長の指示に従うこと。
- (8) 設置作業前後は当該照明回路の絶縁測定を実施し、作業による絶縁劣化等がないことを必ず確認すること。
- (9) 本仕様書に記載のない事項については、公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）最新版により補完すること。
- (10) 設置作業に関して本仕様書に記載のない事項に質疑が生じた場合、夕張市長と協議すること。

8 物品の性能保証・点検保守内容

- (1) 賃貸借期間満了時まで物品性能維持の保証を行うこと。
- (2) 設置作業完了後、障害等発生した場合は、迅速かつ適切に物品の取替え及び修理等を行うこと。
- (3) 設置作業完了後速やかに、障害等発生時の連絡先及び担当者名等を記載した体制表を提出すること。
- (4) 障害が発生し対応した場合は、夕張市長へ7日以内に報告書を提出すること。

9 その他

- (1) 設置前に現場及び回路調査等を十分行い作業を実施すること。
また、調査等において仕様書等の相違を発見した場合には、速やかに夕張市長へ報告し、協議すること。
- (2) 納入及び搬出経路については、施設管理運営の妨げにならないよう留意し夕張市長の承諾を得ること。
- (3) 敷地内における車両の駐停車場所等については、必ず事前に協議すること。
- (4) 勤務時間外の作業は原則行わない。やむを得ず作業する場合は事前に時間外作業届を夕張市長へ提出すること。
- (5) 賃貸借期間の開始日は検査に合格した月からとする。

No	施設名	場所	現状の照明	台数	灯式	ランプ数	色	消費電力 (W)	器具光束 (lm)	口金	演色数 (Ra)	寿命 (h)	交換方法	交換対象数量	備考
1	夕張市立ゆうばり小学校	入口	Hf32形蛍光灯	6	2	12	昼白色	14.3以下	10,000	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	12	
2	夕張市立ゆうばり小学校	入口	Hf32形蛍光灯	1	1	1	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1	
3	夕張市立ゆうばり小学校	入口	FDL27	6	1	6	昼白色	5.5以下	400	-	Ra80	40,000	器具交換	6	
4	夕張市立ゆうばり小学校	入口	FDL27	9	1	9	昼白色	5.5以下	400	-	Ra80	40,000	器具交換	9	
5	夕張市立ゆうばり小学校	ブレイルーム	Hf32形蛍光灯	6	2	12	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	12	
6	夕張市立ゆうばり小学校	ブレイルーム	Hf32形蛍光灯	2	1	2	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
7	夕張市立ゆうばり小学校	ポンプ室	Hf32形蛍光灯	1	2	2	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
8	夕張市立ゆうばり小学校	ポンプ室	Hf32形蛍光灯	1	1	1	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1	
9	夕張市立ゆうばり小学校	1F/共用	Hf32形蛍光灯	9	1	9	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	9	
10	夕張市立ゆうばり小学校	1F/配膳室	Hf32形蛍光灯	3	1	3	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	3	
11	夕張市立ゆうばり小学校	物品庫	Hf32形蛍光灯	1	2	2	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
12	夕張市立ゆうばり小学校	相談室	Hf32形蛍光灯	9	2	18	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	18	
13	夕張市立ゆうばり小学校	ことばの教室(職員室)	Hf32形蛍光灯	9	2	18	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	18	
14	夕張市立ゆうばり小学校	待合室	Hf32形蛍光灯	1	2	2	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
15	夕張市立ゆうばり小学校	待合室	Hf32形蛍光灯	3	1	3	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	3	
16	夕張市立ゆうばり小学校	指導室①	Hf32形蛍光灯	2	2	4	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4	
17	夕張市立ゆうばり小学校	指導室②	Hf32形蛍光灯	2	2	4	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4	
18	夕張市立ゆうばり小学校	指導室③	Hf32形蛍光灯	2	2	4	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4	
19	夕張市立ゆうばり小学校	教材室	Hf32形蛍光灯	2	1	2	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
20	夕張市立ゆうばり小学校	待合室	FDL27	2	1	2	昼白色	5.5以下	400	-	Ra80	40,000	器具交換	2	
21	夕張市立ゆうばり小学校	保健室	Hf32形蛍光灯	9	2	18	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	18	
22	夕張市立ゆうばり小学校	電気室	Hf32形蛍光灯	3	1	3	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	3	
23	夕張市立ゆうばり小学校	機械室	Hf32形蛍光灯	5	1	5	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	5	
24	夕張市立ゆうばり小学校	職員室	Hf32形蛍光灯	12	2	24	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	24	
25	夕張市立ゆうばり小学校	職員室	FDL27	1	1	1	昼白色	5.5以下	400	-	Ra80	40,000	器具交換	1	
26	夕張市立ゆうばり小学校	印刷室	Hf32形蛍光灯	1	2	2	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
27	夕張市立ゆうばり小学校	事務室	Hf32形蛍光灯	1	2	2	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
28	夕張市立ゆうばり小学校	校長室	FHP45	6	4	24	昼白色	17.6以下	2,000	GY10q	Ra80	40,000	ランプ交換	24	
29	夕張市立ゆうばり小学校	用具室	20形蛍光灯	3	2	6	昼白色	5.9以下	960	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6	
30	夕張市立ゆうばり小学校	更衣室	Hf32形蛍光灯	2	1	2	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
31	夕張市立ゆうばり小学校	更衣室	20形蛍光灯	2	2	4	昼白色	5.9以下	960	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4	
32	夕張市立ゆうばり小学校	手洗い場	Hf32形蛍光灯	1	1	1	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1	
33	夕張市立ゆうばり小学校	女子トイレ	Hf32形蛍光灯	4	1	4	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4	
34	夕張市立ゆうばり小学校	男子トイレ	Hf32形蛍光灯	4	1	4	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4	
35	夕張市立ゆうばり小学校	物品庫	Hf32形蛍光灯	2	1	2	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
36	夕張市立ゆうばり小学校	2F/共用	Hf32形蛍光灯	10	1	10	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	10	
37	夕張市立ゆうばり小学校	学習室④	Hf32形蛍光灯	6	2	12	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	12	
38	夕張市立ゆうばり小学校	学習室④	Hf32形蛍光灯	2	1	2	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
39	夕張市立ゆうばり小学校	2F/配膳室	Hf32形蛍光灯	3	1	3	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	3	
40	夕張市立ゆうばり小学校	3ー1	Hf32形蛍光灯	6	2	12	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	12	
41	夕張市立ゆうばり小学校	3ー1	Hf32形蛍光灯	2	1	2	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
42	夕張市立ゆうばり小学校	学童保育室	Hf32形蛍光灯	6	2	12	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	12	
43	夕張市立ゆうばり小学校	学童保育室	Hf32形蛍光灯	2	1	2	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
44	夕張市立ゆうばり小学校	多目的室①	Hf32形蛍光灯	6	2	12	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	12	
45	夕張市立ゆうばり小学校	多目的室①	Hf32形蛍光灯	2	1	2	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
46	夕張市立ゆうばり小学校	eルーム	Hf32形蛍光灯	18	2	36	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	36	
47	夕張市立ゆうばり小学校	2ー1	Hf32形蛍光灯	6	2	12	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	12	

48	夕張市立ゆうばり小学校	2ー1	Hf32形蛍光灯	2	1	2	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
49	夕張市立ゆうばり小学校	学習室①	Hf32形蛍光灯	6	2	12	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	12
50	夕張市立ゆうばり小学校	学習室①	Hf32形蛍光灯	2	1	2	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
51	夕張市立ゆうばり小学校	放送室	Hf32形蛍光灯	2	2	4	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
52	夕張市立ゆうばり小学校	放送室	Hf32形蛍光灯	1	1	1	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
53	夕張市立ゆうばり小学校	スタジオ	Hf32形蛍光灯	4	2	8	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	8
54	夕張市立ゆうばり小学校	女子トイレ	Hf32形蛍光灯	4	1	4	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
55	夕張市立ゆうばり小学校	男子トイレ	Hf32形蛍光灯	4	1	4	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
56	夕張市立ゆうばり小学校	1ー1	Hf32形蛍光灯	6	2	12	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	12
57	夕張市立ゆうばり小学校	1ー1	Hf32形蛍光灯	2	1	2	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
58	夕張市立ゆうばり小学校	わかしの夕張	Hf32形蛍光灯	2	1	2	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
59	夕張市立ゆうばり小学校	図書室	Hf32形蛍光灯	18	2	36	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	36
60	夕張市立ゆうばり小学校	美術室	Hf32形蛍光灯	2	1	2	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
61	夕張市立ゆうばり小学校	2F/通路	FDL27	4	1	4	昼白色	5.5以下	400	-	Ra80	40,000	器具交換	4
62	夕張市立ゆうばり小学校	図書室	20形蛍光灯	3	1	3	昼白色	5.9以下	960	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	3
63	夕張市立ゆうばり小学校	3F/通路	Hf32形蛍光灯	12	1	12	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	12
64	夕張市立ゆうばり小学校	屋上	Hf32形蛍光灯	2	1	2	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
65	夕張市立ゆうばり小学校	屋上	20形蛍光灯	2	1	2	昼白色	5.9以下	960	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
66	夕張市立ゆうばり小学校	児童会室	Hf32形蛍光灯	6	2	12	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	12
67	夕張市立ゆうばり小学校	児童会室	Hf32形蛍光灯	2	1	2	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
68	夕張市立ゆうばり小学校	3F/配膳室	Hf32形蛍光灯	3	1	3	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	3
69	夕張市立ゆうばり小学校	6ー1	Hf32形蛍光灯	6	2	12	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	12
70	夕張市立ゆうばり小学校	6ー1	Hf32形蛍光灯	2	1	2	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
71	夕張市立ゆうばり小学校	家庭科室	Hf32形蛍光灯	12	2	24	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	24
72	夕張市立ゆうばり小学校	家庭科室	Hf32形蛍光灯	2	1	2	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
73	夕張市立ゆうばり小学校	家庭科準備室	Hf32形蛍光灯	2	2	4	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
74	夕張市立ゆうばり小学校	学習室③	Hf32形蛍光灯	6	2	12	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	12
75	夕張市立ゆうばり小学校	学習室③	Hf32形蛍光灯	2	1	2	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
76	夕張市立ゆうばり小学校	科学室	Hf32形蛍光灯	12	2	24	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	24
77	夕張市立ゆうばり小学校	科学室	Hf32形蛍光灯	2	1	2	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
78	夕張市立ゆうばり小学校	科学準備室	Hf32形蛍光灯	2	2	4	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
79	夕張市立ゆうばり小学校	学習室②	Hf32形蛍光灯	6	2	12	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	12
80	夕張市立ゆうばり小学校	学習室②	Hf32形蛍光灯	2	1	2	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
81	夕張市立ゆうばり小学校	男子トイレ	Hf32形蛍光灯	4	1	4	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
82	夕張市立ゆうばり小学校	女子トイレ	Hf32形蛍光灯	4	1	4	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
83	夕張市立ゆうばり小学校	4ー1	Hf32形蛍光灯	4	2	8	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	8
84	夕張市立ゆうばり小学校	4ー1	Hf32形蛍光灯	2	1	2	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
85	夕張市立ゆうばり小学校	音楽室	Hf32形蛍光灯	15	2	30	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	30
86	夕張市立ゆうばり小学校	音楽室	Hf32形蛍光灯	2	1	2	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
87	夕張市立ゆうばり小学校	音楽準備室	Hf32形蛍光灯	2	1	2	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
88	夕張市立ゆうばり小学校	図工室	Hf32形蛍光灯	18	2	36	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	36
89	夕張市立ゆうばり小学校	図工室	Hf32形蛍光灯	2	1	2	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
90	夕張市立ゆうばり小学校	物品庫	Hf32形蛍光灯	2	1	2	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
91	夕張市立ゆうばり小学校	倉庫	20形蛍光灯	2	1	2	昼白色	5.9以下	960	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
92	夕張市立ゆうばり小学校	体育館通路	Hf32形蛍光灯	4	1	4	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4
93	夕張市立ゆうばり小学校	体育館通路	Hf32形蛍光灯	10	2	20	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	20
94	夕張市立ゆうばり小学校	男子更衣室	Hf32形蛍光灯	1	1	1	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
95	夕張市立ゆうばり小学校	女子更衣室	Hf32形蛍光灯	1	1	1	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1
96	夕張市立ゆうばり小学校	男子トイレ	Hf32形蛍光灯	2	1	2	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2
97	夕張市立ゆうばり小学校	女子トイレ	Hf32形蛍光灯	2	1	2	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2

98	夕張市立ゆうばり小学校	体育館	水銀灯	10	1	10	昼白色	132.0以下	18.816	-	Ra80	40,000	器具交換	10	
99	夕張市立ゆうばり小学校	体育館	水銀灯	10	1	10	電球色	132.0以下	18,000	-	Ra80	40,000	器具交換	10	
100	夕張市立ゆうばり小学校	機械室	Hf32形蛍光灯	3	1	3	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	3	
101	夕張市立ゆうばり小学校	器具室	Hf32形蛍光灯	3	2	6	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6	
102	夕張市立ゆうばり小学校	体育館(2F)	Hf32形蛍光灯	14	2	28	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	28	
103	夕張市立ゆうばり小学校	器具室②	Hf32形蛍光灯	3	1	3	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	3	
104	夕張市立ゆうばり小学校	ステージ	Hf32形蛍光灯	6	1	6	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	6	
105	夕張市立ゆうばり小学校	ステージ	Hf32形蛍光灯	7	2	14	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14	
106	夕張市立ゆうばり小学校	ステージ(放送室)	Hf32形蛍光灯	1	2	2	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
107	夕張市立ゆうばり小学校	入口軒下	FDL27	6	1	6	昼白色	5.2以下	400	-	Ra80	40,000	器具交換	6	
108	夕張市立ゆうばり小学校	階段	階段灯	4	1	4	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4	
109	夕張市立ゆうばり小学校	浄化槽室	Hf32形蛍光灯	4	2	8	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	8	
110	夕張市立夕張中学校	【体育館】館内天井	水銀灯	9	1	9	電球色	132.0以下	18,000	-	Ra80	40,000	器具交換	9	
111	夕張市立夕張中学校	館内天井	水銀灯	12	1	12	昼白色	132.0以下	18.816	-	Ra80	40,000	器具交換	12	
112	夕張市立夕張中学校	教官室	Hf32形蛍光灯	2	2	4	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4	
113	夕張市立夕張中学校	器具室A	Hf32形蛍光灯	1	2	2	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
114	夕張市立夕張中学校	女子更衣室	Hf32形蛍光灯	2	2	4	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4	
115	夕張市立夕張中学校	入口	Hf32形蛍光灯	2	1	2	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
116	夕張市立夕張中学校	物品庫	Hf32形蛍光灯	2	2	4	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4	
117	夕張市立夕張中学校	男子トイレ	20形蛍光灯	1	1	1	昼白色	6.4以下	1,029	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1	
118	夕張市立夕張中学校	男子トイレ	FDL27	1	1	1	電球色	5.5以下	400	-	Ra80	40,000	器具交換	1	
119	夕張市立夕張中学校	男子トイレ	Hf32形蛍光灯	1	2	2	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
120	夕張市立夕張中学校	男子更衣室	Hf32形蛍光灯	1	2	2	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
121	夕張市立夕張中学校	女子トイレ	20形蛍光灯	1	1	1	昼白色	5.9以下	960	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1	
122	夕張市立夕張中学校	女子トイレ	FDL27	1	1	1	電球色	5.5以下	400	-	Ra80	40,000	器具交換	1	
123	夕張市立夕張中学校	女子トイレ	Hf32形蛍光灯	1	2	2	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
124	夕張市立夕張中学校	多目的トイレ	FDL27	3	1	3	昼白色	5.5以下	400	-	Ra80	40,000	器具交換	3	
125	夕張市立夕張中学校	器具庫B	Hf32形蛍光灯	4	2	8	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	8	
126	夕張市立夕張中学校	ステージ横放送室	Hf32形蛍光灯	1	2	2	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
127	夕張市立夕張中学校	ステージ天井	Hf32形蛍光灯	30	1	30	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	30	
128	夕張市立夕張中学校	機械室	Hf32形蛍光灯	2	1	2	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
129	夕張市立夕張中学校	体育館通路	Hf32形蛍光灯	2	1	2	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
130	夕張市立夕張中学校	体育館壁面	FDL27	4	1	4	電球色	6.6以下	400	-	Ra80	40,000	器具交換	4	
131	夕張市立夕張中学校	【校内1F】職員トイレ	Hf32形蛍光灯	1	1	1	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1	
132	夕張市立夕張中学校	職員トイレ	10形蛍光灯	3	1	3	昼白色	3.3以下	490	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	3	
133	夕張市立夕張中学校	職員トイレ	FDL27	3	1	3	昼白色	5.5以下	400	-	Ra80	40,000	器具交換	3	
134	夕張市立夕張中学校	職員トイレ	Hf32形蛍光灯	1	2	2	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
135	夕張市立夕張中学校	相談室	Hf32形蛍光灯	2	2	4	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4	
136	夕張市立夕張中学校	男子女子更衣室	Hf32形蛍光灯	4	1	4	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4	
137	夕張市立夕張中学校	職員室	Hf32形蛍光灯	17	2	34	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	34	
138	夕張市立夕張中学校	校長室	Hf32形蛍光灯	4	2	8	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	8	
139	夕張市立夕張中学校	校長室	シリカ	2	1	2	昼白色	5.5以下	539	E26	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
140	夕張市立夕張中学校	保健室	Hf32形蛍光灯	4	2	8	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	8	
141	夕張市立夕張中学校	通路	FHP32	3	4	12	昼白色	13.2以下	1,600	GY10q	Ra80	40,000	ランプ交換	12	
142	夕張市立夕張中学校	通路	Hf32形蛍光灯	17	2	34	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	34	
143	夕張市立夕張中学校	通路	Hf32形蛍光灯	13	1	13	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	13	
144	夕張市立夕張中学校	男子トイレ	Hf32形蛍光灯	4	1	4	昼白色	15.0以下	1,960	-	Ra80	40,000	器具交換	4	センサー付
145	夕張市立夕張中学校	男子トイレ	FDL27	1	1	1	電球色	7.3以下	526	-	Ra80	40,000	器具交換	1	センサー付
146	夕張市立夕張中学校	女子トイレ	Hf32形蛍光灯	4	1	4	昼白色	15.0以下	1,960	-	Ra80	40,000	器具交換	4	センサー付
147	夕張市立夕張中学校	女子トイレ	FDL27	1	1	1	電球色	7.3以下	526	-	Ra80	40,000	器具交換	1	センサー付

148	夕張市立夕張中学校	会議研修室	Hf32形蛍光灯	6	2	12	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	12	
149	夕張市立夕張中学校	会議研修室	Hf32形蛍光灯	2	1	2	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
150	夕張市立夕張中学校	3-A	Hf32形蛍光灯	6	2	12	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	12	
151	夕張市立夕張中学校	3-A	Hf32形蛍光灯	2	1	2	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
152	夕張市立夕張中学校	学習室	Hf32形蛍光灯	6	2	12	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	12	
153	夕張市立夕張中学校	学習室	Hf32形蛍光灯	2	1	2	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
154	夕張市立夕張中学校	資料室1-1	Hf32形蛍光灯	6	2	12	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	12	
155	夕張市立夕張中学校	資料室2-1	Hf32形蛍光灯	6	2	12	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	12	
156	夕張市立夕張中学校	倉庫	シリカ	2	1	2	昼白色	8.8以下	862	E26	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
157	夕張市立夕張中学校	吹抜階段(各階)	FHP32	9	3	27	昼白色	13.2以下	1,600	GY10q	Ra80	40,000	ランプ交換	27	
158	夕張市立夕張中学校	機械室	Hf32形蛍光灯	2	2	4	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4	
159	夕張市立夕張中学校	機械室	Hf32形蛍光灯	2	1	2	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
160	夕張市立夕張中学校	図工室	Hf32形蛍光灯	20	2	40	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	40	
161	夕張市立夕張中学校	通信指導室	Hf32形蛍光灯	2	2	4	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4	
162	夕張市立夕張中学校	E組	Hf32形蛍光灯	7	2	14	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	14	
163	夕張市立夕張中学校	多目的トイレ(給食室前)	FDL27	3	1	3	昼白色	5.5以下	400	-	Ra80	40,000	器具交換	3	
164	夕張市立夕張中学校	用務員室	Hf32形蛍光灯	1	2	2	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
165	夕張市立夕張中学校	用務員室	FCL30+32	1	1	1	昼白色	42.9以下	4,900	-	Ra80	40,000	器具交換	1	
166	夕張市立夕張中学校	物品庫	Hf32形蛍光灯	2	2	4	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4	
167	夕張市立夕張中学校	休憩室	FDL27	1	1	1	電球色	7.9以下	595	-	Ra80	40,000	器具交換	1	
168	夕張市立夕張中学校	休憩室	FCL30+32	1	1	1	昼白色	42.9以下	4,900	-	Ra80	40,000	器具交換	1	
169	夕張市立夕張中学校	搬入口	FDL27	1	1	1	電球色	7.9以下	595	-	Ra80	40,000	器具交換	1	
170	夕張市立夕張中学校	食品庫	Hf32形蛍光灯	1	1	1	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1	
171	夕張市立夕張中学校	検収室	Hf32形蛍光灯	2	2	4	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4	
172	夕張市立夕張中学校	検収室	非常灯	1	1	1	昼白色	1.7以下	1,000	-	Ra80	40,000	器具交換	1	
173	夕張市立夕張中学校	下地処理室	Hf32形蛍光灯	2	2	4	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4	
174	夕張市立夕張中学校	下地処理室	非常灯	1	1	1	昼白色	1.7以下	1,000	-	Ra80	40,000	器具交換	1	
175	夕張市立夕張中学校	給食室	Hf32形蛍光灯	6	2	12	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	12	
176	夕張市立夕張中学校	給食室	20形蛍光灯	2	1	2	昼白色	5.9以下	960	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
177	夕張市立夕張中学校	給食室	非常灯	1	1	1	昼白色	1.7以下	1,000	-	Ra80	40,000	器具交換	1	
178	夕張市立夕張中学校	配膳室	Hf32形蛍光灯	5	2	10	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	10	
179	夕張市立夕張中学校	【校舎2F】教材室①	Hf32形蛍光灯	2	2	4	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4	
180	夕張市立夕張中学校	生徒会室	Hf32形蛍光灯	2	2	4	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4	
181	夕張市立夕張中学校	多目的ホール	Hf32形蛍光灯	10	2	20	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	20	
182	夕張市立夕張中学校	会議研修室②	Hf32形蛍光灯	6	2	12	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	12	
183	夕張市立夕張中学校	スタジオ	Hf32形蛍光灯	9	2	18	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	18	
184	夕張市立夕張中学校	図書室	Hf32形蛍光灯	6	2	12	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	12	
185	夕張市立夕張中学校	家庭科室	Hf32形蛍光灯	20	2	40	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	40	
186	夕張市立夕張中学校	家庭科室	Hf32形蛍光灯	28	1	28	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	28	
187	夕張市立夕張中学校	通路	Hf32形蛍光灯	2	1	2	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
188	夕張市立夕張中学校	D組	Hf32形蛍光灯	8	2	16	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	16	
189	夕張市立夕張中学校	D組	Hf32形蛍光灯	12	1	12	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	12	
190	夕張市立夕張中学校	2-A	Hf32形蛍光灯	1	2	2	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
191	夕張市立夕張中学校	2-A	Hf32形蛍光灯	12	1	12	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	12	
192	夕張市立夕張中学校	2-B	Hf32形蛍光灯	1	2	2	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
193	夕張市立夕張中学校	2-B	Hf32形蛍光灯	12	1	12	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	12	
194	夕張市立夕張中学校	資料室2-1	Hf32形蛍光灯	1	2	2	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
195	夕張市立夕張中学校	思い出広場	Hf32形蛍光灯	6	2	12	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	12	
196	夕張市立夕張中学校	視聴覚室	Hf32形蛍光灯	6	2	12	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	12	
197	夕張市立夕張中学校	視聴覚室	Hf32形蛍光灯	24	1	24	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	24	

198	夕張市立夕張中学校	配膳室	Hf32形蛍光灯	1	2	2	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
199	夕張市立夕張中学校	配膳室	Hf32形蛍光灯	1	1	1	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1	
200	夕張市立夕張中学校	男子トイレ	Hf32形蛍光灯	4	1	4	昼白色	15.0以下	1,960	-	Ra80	40,000	器具交換	4	センサー付
201	夕張市立夕張中学校	男子トイレ	FDL27	2	1	2	電球色	7.3以下	526	-	Ra80	40,000	器具交換	2	センサー付
202	夕張市立夕張中学校	女子トイレ	Hf32形蛍光灯	4	1	4	昼白色	15.0以下	1,960	-	Ra80	40,000	器具交換	4	センサー付
203	夕張市立夕張中学校	女子トイレ	FDL27	2	1	2	電球色	7.3以下	526	-	Ra80	40,000	器具交換	2	センサー付
204	夕張市立夕張中学校	【校舎3F】C組	Hf32形蛍光灯	6	2	12	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	12	
205	夕張市立夕張中学校	C組	Hf32形蛍光灯	2	1	2	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
206	夕張市立夕張中学校	I-A	Hf32形蛍光灯	6	2	12	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	12	
207	夕張市立夕張中学校	I-A	Hf32形蛍光灯	2	1	2	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
208	夕張市立夕張中学校	I-B	Hf32形蛍光灯	6	2	12	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	12	
209	夕張市立夕張中学校	I-B	Hf32形蛍光灯	2	1	2	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
210	夕張市立夕張中学校	教育資料室①	Hf32形蛍光灯	6	2	12	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	12	
211	夕張市立夕張中学校	教育資料室②	Hf32形蛍光灯	6	2	12	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	12	
212	夕張市立夕張中学校	通路	Hf32形蛍光灯	15	1	15	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	15	
213	夕張市立夕張中学校	男子トイレ	Hf32形蛍光灯	4	1	4	昼白色	15.0以下	1,960	-	Ra80	40,000	器具交換	4	センサー付
214	夕張市立夕張中学校	男子トイレ	FDL27	1	1	1	電球色	7.3以下	526	-	Ra80	40,000	器具交換	1	センサー付
215	夕張市立夕張中学校	女子トイレ	Hf32形蛍光灯	4	1	4	昼白色	15.0以下	1,960	-	Ra80	40,000	器具交換	4	センサー付
216	夕張市立夕張中学校	女子トイレ	FDL27	1	1	1	電球色	7.3以下	526	-	Ra80	40,000	器具交換	1	センサー付
217	夕張市立夕張中学校	生徒資料室	Hf32形蛍光灯	4	2	8	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	8	
218	夕張市立夕張中学校	PC室	Hf32形蛍光灯	15	2	30	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	30	
219	夕張市立夕張中学校	教材室	Hf32形蛍光灯	2	2	4	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4	
220	夕張市立夕張中学校	特別活動室	Hf32形蛍光灯	9	2	18	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	18	
221	夕張市立夕張中学校	特別活動室	Hf32形蛍光灯	2	1	2	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
222	夕張市立夕張中学校	美術室	Hf32形蛍光灯	12	2	24	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	24	
223	夕張市立夕張中学校	美術室	Hf32形蛍光灯	2	1	2	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
224	夕張市立夕張中学校	美術室	ビーム球	12	1	12	電球色	17.6以下	1,303	E26	Ra80	40,000	ランプ交換	12	
225	夕張市立夕張中学校	美術準備室	Hf32形蛍光灯	1	2	2	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
226	夕張市立夕張中学校	理科室	Hf32形蛍光灯	12	2	24	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	24	
227	夕張市立夕張中学校	理科室	Hf32形蛍光灯	2	1	2	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
228	夕張市立夕張中学校	理科室	Hf32形蛍光灯	4	2	8	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	8	
229	夕張市立夕張中学校	理科準備室	20形蛍光灯	1	1	1	昼白色	5.9以下	960	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1	
230	夕張市立夕張中学校	理科準備室	FDL27	1	1	1	昼白色	6.1以下	400	-	Ra80	40,000	器具交換	1	
231	夕張市立夕張中学校	音楽室	Hf32形蛍光灯	28	2	56	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	56	
232	夕張市立夕張中学校	音楽室	Hf32形蛍光灯	2	1	2	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
233	夕張市立夕張中学校	音楽準備室	Hf32形蛍光灯	2	2	4	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4	
234	夕張市立夕張中学校	音楽準備室	Hf32形蛍光灯	1	1	1	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1	
235	夕張市立夕張中学校	配膳室	Hf32形蛍光灯	1	2	2	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
236	夕張市立夕張中学校	配膳室	Hf32形蛍光灯	1	1	1	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1	
237	夕張市立夕張中学校	水槽室	Hf32形蛍光灯	4	1	4	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	4	
238	夕張市立夕張中学校	屋上	Hf32形蛍光灯	1	2	2	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	2	
239	夕張市立夕張中学校	屋上	Hf32形蛍光灯	1	1	1	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	ランプ交換	1	
240	夕張市立夕張中学校	外灯	水銀灯	4	1	4	昼白色	88.0以下	9,800	E39	Ra80	40,000	ランプ交換	4	
241	夕張市立夕張中学校	※器具交換箇所電球	シリカ	7	1	7	昼白色	8.8以下	862	E26	Ra80	40,000	ランプ交換	7	
242	夕張市立夕張中学校	各階洗面台	Hf32形蛍光灯	3	1	3	昼白色	29.7以下	2,920	-	Ra80	40,000	器具交換	3	センサー付
	合計			1,150		1,813									