2025(令和7)年度

夕 張 市 水 道 水 質 検 査 結 果 表

1. 旭町水系　原水
2. 旭町水系　浄水
3. 清水沢水系　原水
4. 清水沢水系　浄水
5. 清水沢水系　浄水（楓地区・滝の上地区）
6. 給水栓水の毎日水質試験結果

１．　旭　町　水　系　原　水

令和7年度　夕張市上水道　旭町水系原水水質検査結果

		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	検査回数	最大値	最小値	平均値	備考
	気温　(℃)		8.0	22.0	24.0	23.1	23.6	21.0	10.5	−0.1	−3.5	−7.0	−1.0	1.4	12	24.0	−7.0	10.2	
	水温　(℃)		3.4	6.6	9.9	13.2	15.1	15.3	11.4	2.4	3.4	2.7	3.6	2.6	12	15.3	2.4	7.5	
	残留塩素		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	一般細菌		98	11	140	69	360	620	44	43	12	29	12	4	12	620	4	120	
2	大腸菌		検　出	不検出	検　出	検　出	検　出	検　出	検　出	検　出	検　出	検　出	検　出	不検出	12	検　出	不検出	—	
3	カドミウム及びその化合物				<0.0003										1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4	水銀及びその化合物				<0.00005										1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
5	セレン及びその化合物				<0.001										1	<0.001	<0.001	<0.001	
6	鉛及びその化合物				<0.001										1	<0.001	<0.001	<0.001	
7	ヒ素及びその化合物				<0.001										1	<0.001	<0.001	<0.001	
8	六価クロム化合物				<0.002										1	<0.002	<0.002	<0.002	
9	亜硝酸態窒素				<0.004										1	<0.004	<0.004	<0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン				<0.001										1	<0.001	<0.001	<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.24	0.23	0.16	0.17	0.17	0.32	0.28	0.34	0.34	0.36	0.37	0.38	12	0.38	0.16	0.28	
12	フッ素及びその化合物				<0.05										1	<0.05	<0.05	<0.05	
13	ホウ素及びその化合物				<0.02										1	<0.02	<0.02	<0.02	
14	四塩化炭素				<0.0002										1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
15	1,4-ジオキサン				<0.0005										1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				<0.001										1	<0.001	<0.001	<0.001	
17	ジクロロメタン				<0.001										1	<0.001	<0.001	<0.001	
18	テトラクロロエチレン				<0.0005										1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
19	トリクロロエチレン				<0.0005										1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
20	ベンゼン				<0.001										1	<0.001	<0.001	<0.001	
21	塩素酸		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	クロロ酢酸		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	クロロホルム		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	ジクロロ酢酸		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	ジブロモクロロメタン		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	臭素酸		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	総トリハロメタン		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	トリクロロ酢酸		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	ブロモジクロロメタン		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	ブロモホルム		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31	ホルムアルデヒド		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
32	亜鉛及びその化合物				<0.01										1	<0.01	<0.01	<0.01	
33	アルミニウム及びその化合物				0.12										1	0.12	0.12	0.12	
34	鉄及びその化合物		0.64	0.22	0.19	0.18	0.21	1.04	0.34	0.25	0.18	0.17	0.17	0.18	12	1.04	0.17	0.31	
35	銅及びその化合物				<0.01										1	<0.01	<0.01	<0.01	
36	ナトリウム及びその化合物				4.5										1	4.5	4.5	4.5	
37	マンガン及びその化合物				0.014										1	0.014	0.014	0.014	
38	塩化物イオン		4.3	3.6	3.6	3.5	3.5	3.2	3.4	4.0	4.2	4.4	4.5	4.5	12	4.5	3.2	3.9	
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)				17.8										1	17.8	17.8	17.8	
40	蒸発残留物				57										1	57	57	57	
41	陰イオン界面活性剤				<0.02										1	<0.02	<0.02	<0.02	
42	ジェオスミン				0.000002										1	0.000002	0.000002	0.000002	
43	2-メチルイソボルネオール				<0.000001										1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
44	非イオン界面活性剤				<0.002										1	<0.002	<0.002	<0.002	
45	フェノール類				<0.0005										1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46	有機物(TOC)		1.8	1.3	1.5	2.1	2.0	4.0	2.5	1.6	1.5	1.3	1.2	1.2	12	4.0	1.2	1.8	
47	pH値		7.0	7.1	7.1	6.9	6.9	7.1	7.1	7.2	7.1	7.0	7.0	7.0	12	7.2	6.9	7.0	
48	味		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
49	臭気		微藻臭	異常なし	異常なし	微藻臭	異常なし	微沼沢臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	微藻臭	異常なし	—	
50	色度		10	6	7	8	8	30	14	10	8	7	6	6	12	30	6	10	
51	濁度		25.0	6.5	7.6	1.9	2.0	51.0	4.1	2.4	1.4	1.3	0.8	0.8	12	51.0	0.8	8.7	
52	アンモニア態窒素				<0.05										1	<0.05	<0.05	<0.05	
53	クリプトストリジウム（個/10ℓ）				0										1	0	0	0	
54	ジアルジア　（個/10ℓ）				0										1	0	0	0	
55	大腸菌数　(MPN/100ml)				26	1	3	730	6	6	1				7	730	1	111	
56	嫌気性芽胞菌数　(個/100ml)				0	5	0	0	0	0	0				7	5	0	1	

２．　旭　町　水　系　浄　水

令和7年度　夕張市上水道　旭町水系浄水水質検査結果

		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	検査回数	最大値	最小値	平均値	備考
	気温　(℃)		8.0	22.0	28.0	26.6	26.4	21.0	14.3	1.3	−3.7	−5.6	−0.2	8.7	12.0	28.0	−5.6	12.2	
	水温　(℃)		7.0	10.0	12.4	16.8	19.5	19.0	15.9	9.4	8.0	5.0	4.9	5.2	12.0	19.5	4.9	11.1	
	残留塩素	0.1mg/l以上	0.50	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.55	0.55	0.55	12.0	0.55	0.45	0.49	
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.28	0.23	0.18	0.18	0.18	0.29	0.31	0.35	0.34	0.36	0.37	0.38	12	0.38	0.18	0.29	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	4	<0.05	<0.05	<0.05	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg／l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
20	ベンゼン	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
21	塩素酸	0.6mg/l以下			<0.06			0.09			<0.06			<0.06	4	0.09	<0.06	<0.06	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下			0.005			0.019			0.003			0.002	4	0.019	0.002	0.007	
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下			0.003			0.01			<0.002			<0.002	4	0.010	<0.002	0.003	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下			0.001			0.001			0.001			0.001	4	0.001	0.001	0.001	
26	臭素酸	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下			0.009			0.026			0.006			0.005	4	0.026	0.005	0.012	
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下			0.003			0.012			<0.002			<0.002	4	0.012	<0.002	0.004	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下			0.003			0.006			0.002			0.002	4	0.006	0.002	0.003	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	12	0.02	<0.01	<0.01	
35	銅及びその化合物	1mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			0.02	4	0.02	<0.01	<0.01	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下			6.2			7.8			6.4			6.9	4	7.8	6.2	6.8	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			0.008	4	0.008	<0.001	0.002	
38	塩化物イオン	200mg/l以下	8.3	6.9	6.7	7.1	7.3	8.7	8.1	8.7	7.7	7.8	7.3	7.2	12	8.7	6.7	7.7	
39	カルシウム･マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下			17.9			24.6			22.7			26.4	4	26.4	17.9	22.9	
40	蒸発残留物	500mg/l以下			50			56			56			83	4	83	50	61	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	
42	ジェオスミン	0.00002mg/l以下			0.000001	0.000001	<0.000001	0.000002			<0.000001			<0.000001	6	0.000002	<0.000001	<0.000001	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00002mg/l以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001			<0.000001	6	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
45	フェノール類	0.005mg/l以下			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.6	0.5	0.7	0.8	0.9	1.2	1.0	0.9	0.7	0.7	0.6	0.6	12	1.2	0.5	0.8	
47	pH値	5.8～8.6	7.0	7.1	7.2	7.1	7.0	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	6.9	12	7.2	6.9	7.0	
48	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
52	アンモニア態窒素														4	<0.05	<0.05	<0.05	

３．　清　水　沢　水　系　原　水

令和7年度　夕張市上水道　清水沢水系原水水質検査結果

		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	検査回数	最大値	最小値	平均値	備考
	気温　(℃)		8.5	23.0	27.0	25.9	27.2	22.1	13.6	0.4	−1.7	−8.3	0.8	7.0	12	27.2	−8.3	12.1	
	水温　(℃)		4.1	6.8	15.7	21.6	24.2	21.3	14.7	4.9	3.7	4.2	4.7	3.9	12	24.2	3.7	10.8	
	残留塩素		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	一般細菌		22	26	89	390	360	390	84	43	6	14	7	5	12	390	5	120	
2	大腸菌		検　出	不検出	検　出	検　出	検　出	不検出	検　出	検　出	不検出	検　出	不検出	不検出	12	検　出	不検出	—	
3	カドミウム及びその化合物				<0.0003										1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4	水銀及びその化合物				<0.00005										1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
5	セレン及びその化合物				<0.001										1	<0.001	<0.001	<0.001	
6	鉛及びその化合物				<0.001										1	<0.001	<0.001	<0.001	
7	ヒ素及びその化合物				<0.001										1	<0.001	<0.001	<0.001	
8	六価クロム化合物				<0.002										1	<0.002	<0.002	<0.002	
9	亜硝酸態窒素				<0.004										1	<0.004	<0.004	<0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン				<0.001										1	<0.001	<0.001	<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.23	0.19	<0.03	<0.03	<0.03	0.04	0.09	0.18	0.2	0.22	0.28	0.27	12	0.28	<0.03	0.14	
12	フッ素及びその化合物				<0.05										1	<0.05	<0.05	<0.05	
13	ホウ素及びその化合物				<0.02										1	<0.02	<0.02	<0.02	
14	四塩化炭素				<0.0002										1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
15	1,4-ジオキサン				<0.0005										1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				<0.001										1	<0.001	<0.001	<0.001	
17	ジクロロメタン				<0.001										1	<0.001	<0.001	<0.001	
18	テトラクロロエチレン				<0.0005										1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
19	トリクロロエチレン				<0.0005										1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
20	ベンゼン				<0.001										1	<0.001	<0.001	<0.001	
21	塩素酸		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	クロロ酢酸		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	クロロホルム		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	ジクロロ酢酸		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	ジブロモクロロメタン		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	臭素酸		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	総トリハロメタン		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	トリクロロ酢酸		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	ブロモジクロロメタン		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	ブロモホルム		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31	ホルムアルデヒド		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
32	亜鉛及びその化合物				<0.01										1	<0.01	<0.01	<0.01	
33	アルミニウム及びその化合物				0.11										1	0.11	0.11	0.11	
34	鉄及びその化合物		0.67	0.48	0.29	0.35	0.47	0.51	0.79	0.34	0.27	0.32	0.33	0.31	12	0.79	0.27	0.43	
35	銅及びその化合物				<0.01										1	<0.01	<0.01	<0.01	
36	ナトリウム及びその化合物				5.6										1	5.6	5.6	5.6	
37	マンガン及びその化合物				0.038										1	0.038	0.038	0.038	
38	塩化物イオン		4.9	3.9	3.8	3.9	3.9	3.8	3.7	4.0	4.3	4.7	4.7	4.9	12	4.9	3.7	4.2	
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)				16										1	16	16	16	
40	蒸発残留物				58										1	58	58	58	
41	陰イオン界面活性剤				<0.02										1	<0.02	<0.02	<0.02	
42	ジェオスミン				0.000002										1	0.000002	0.000002	0.000002	
43	2-メチルイソボルネオール				<0.000001										1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
44	非イオン界面活性剤				<0.002										1	<0.002	<0.002	<0.002	
45	フェノール類				<0.0005										1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46	有機物(TOC)		1.7	1.8	2.2	2.5	2.7	3.8	3.4	2.3	2.0	1.8	1.8	1.6	12	3.8	1.60	2.3	
47	pH値		6.6	6.7	6.9	6.9	6.9	7.1	7.0	7.0	6.9	6.8	6.7	6.7	12	7.1	6.6	6.9	
48	味		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
49	臭気		異常なし	異常なし	藻臭	異常なし	異常なし	微沼沢臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	藻臭	異常なし	—	
50	色度		17	16	12	11	13	16	23	14	11	13	12	12	12	23	11	14	
51	濁度		15.0	13.0	11.0	12.0	14.0	17.0	19.0	8.0	3.0	3.6	2.1	1.5	12	19	1.5	9.9	
52	アンモニア態窒素				<0.05										1	<0.05	<0.05	<0.05	
53	クリプトストリジウム（個/10ℓ）				0										1	0	0	0	
54	ジアルジア　（個/10ℓ）				0										1	0	0	0	
55	大腸菌数　(MPN/100ml)				17.0	6	7.4	0	3	6	0				7	17	0	5.7	
56	嫌気性芽胞菌数　(個/100ml)				5	0	0	0	0	0	0				7	5	0	0.7	

４．　清　水　沢　水　系　浄　水

令和7年度　夕張市上水道　清水沢水系浄水水質検査結果

		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	検査回数	最大値	最小値	平均値	備考
	気温　(℃)		14.0	25.0	29.0	29.0	28.0	23.0	14.0	1.0	−3.0	−6.0	1.0	7.0	12.0	29.0	−6.0	13.5	
	水温　(℃)		5.3	8.6	13.1	17.5	18.5	18.8	15.9	9.9	8.0	4.6	4.6	4.3	12.0	18.8	4.3	10.8	
	残留塩素	0.1mg/l以上	0.50	0.55	0.50	0.55	0.55	0.60	0.35	0.35	0.50	0.50	0.55	0.55	12.0	0.60	0.35	0.50	
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.22	0.19	0.03	<0.03	0.03	0.05	0.1	0.18	0.21	0.22	0.27	0.27	12	0.27	0.03	0.16	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	4	<0.05	<0.05	<0.05	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下			<0.02			0.03			<0.02			0.02	4	0.03	<0.02	<0.02	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg／l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
20	ベンゼン	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
21	塩素酸	0.6mg/l以下			0.06			0.11			<0.06			<0.06	4	0.11	<0.06	<0.06	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下			0.011			0.031			0.003			0.002	4	0.031	0.002	0.012	
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下			0.007			0.014			<0.002			<0.002	4	0.014	<0.002	0.005	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下			<0.001			0.001			<0.001			<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	
26	臭素酸	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下			0.015			0.039			0.005			0.003	4	0.039	0.003	0.016	
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下			0.008			0.016			<0.002			<0.002	4	0.016	<0.002	0.006	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下			0.004			0.007			0.002			0.001	4	0.007	0.001	0.004	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下			<0.01			0.01			<0.01			<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	0.01	<0.01	<0.01	
35	銅及びその化合物	1mg/l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下			10			11.6			9.1			10.4	4	11.6	9.1	10.3	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下			0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	
38	塩化物イオン	200mg/l以下	9.2	9.3	9.3	10.8	11.1	10.8	10.8	11.0	10.1	10.3	10.2	10.0	12	11.1	9.2	10.2	
39	カルシウム･マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下			15.9			21.8			17.3			21.5	4	21.8	15.9	19.1	
40	蒸発残留物	500mg/l以下			62			66			58			95	4	95	58	70	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	
42	ジェオスミン	0.00002mg/l以下			0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001			<0.000001	6	0.000002	<0.000001	<0.000001	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00002mg/l以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002			<0.000001			<0.000001	6	0.000002	<0.000001	<0.000001	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
45	フェノール類	0.005mg/l以下			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.8	0.7	1	1.1	1.3	1.6	1.3	1.1	0.9	0.8	0.8	0.8	12	1.6	0.7	1.0	
47	pH値	5.8～8.6	6.9	6.9	7.1	7.0	7.1	7.2	7.1	7.0	6.8	6.7	6.7	6.7	12	7.2	6.7	6.9	
48	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	0.0	
49	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	0	
50	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	12	1	<1	<1	
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
52	アンモニア態窒素				<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	4	<0.05	<0.05	<0.05	

５．清水沢水系浄水（楓地区・滝の上地区）

令和7年度　夕張市上水道　清水沢水系浄水水質検査結果（滝の上地区）

		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	検査回数	最大値	最小値	平均値	備考
	気温 (℃)		12.0	20.0	24.0	29.0	26.0	20.5	12.0	(2.0)	−4.5	−6.0	−0.1	3.0	12	29.0	−6.0	11.2	
	水温 (℃)		6.2	8.4	11.5	14.6	16.4	16.6	14.9	10.3	8.0	6.3	5.1	5.2	12	16.6	5.1	10.3	
	残留塩素	0.1mg/l以上	0.40	0.50	0.40	0.50	0.30	0.20	0.20	0.30	0.45	0.65	0.50	0.50	12	0.65	0.20	0.41	
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.21	0.19	0.04	<0.03	0.04	<0.03	0.12	0.17	0.21	0.22	0.27	0.27	12	0.27	<0.03	0.15	
33	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	12	0.03	0.02	0.03	
37	塩化物イオン	200mg/l以下	9.3	9.5	9.5	11.1	11.5	11.5	11	11.4	10.5	10.6	10.6	10.2	12	11.5	9.3	10.6	
45	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.8	0.7	1	1	1.2	1.4	1.4	1.1	0.9	0.8	0.8	0.8	12	1.4	0.7	1.0	
46	pH値	5.8～8.6	7.0	7.0	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.0	6.9	6.8	6.8	12	7.2	6.8	7.0	
47	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	
48	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	
49	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	12	1	<1	<1	
50	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	

令和7年度　夕張市上水道　清水沢水系浄水水質検査結果（楓地区）

		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	検査回数	最大値	最小値	平均値	備考
	気温 (℃)		8.5	22.0	24.0	30.0	26.0	20.0	12.0	0.0	−6.0	−9.0	0.0	2.5	12	30.0	−9.0	10.8	
	水温 (℃)		4.6	7.8	12.6	16.9	19.6	19.5	15.8	8.8	6.3	4.5	3.5	2.5	12	19.6	2.5	10.2	
	残留塩素	0.1mg/l以上	0.40	0.40	0.30	0.25	0.20	0.30	0.30	0.20	0.55	0.55	0.35	0.50	12	0.55	0.20	0.36	
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.23	0.19	0.04	<0.03	0.04	<0.03	0.10	0.17	0.21	0.22	0.27	0.27	12	0.27	<0.03	0.15	
33	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	12	0.02	0.02	0.02	
37	塩化物イオン	200mg/l以下	9.3	9.4	9.6	11	11.6	11.5	10.9	11.3	10.5	10.5	10.4	10.2	12	11.6	9.3	10.5	
45	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.9	0.7	0.9	1.0	1.1	1.4	1.4	1.1	0.9	0.8	0.8	0.7	12	1.4	0.7	1.0	
46	pH値	5.8～8.6	7.0	7	7.2	7.1	7.1	7.3	7.2	7.1	7	6.8	6.9	6.8	12	7.3	6.8	7.0	
47	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	
48	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	
49	色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	12	1	<1	<1	
50	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	

６．給水栓水の毎日水質試験結果

毎日水質試験では、色・濁り・残留塩素濃度について市内４箇所で毎日検査しております。

検査箇所について
平和地区　：当社職員により実施
南部新光地区　：当該地域市民モニター様によるご協力
滝の上地区　：当該地域市民モニター様によるご協力
紅葉山地区　：当該地域市民モニター様によるご協力

年間を通じて、色並びに濁りに関して【異常なし】の結果でした。
次頁からの表は、残留塩素濃度測定結果についてまとめたものです。

2025(令和7)年度　給水栓水の毎日水質試験結果

系　統	検査地点	色	濁り	消毒の残留効果		
		外観上の異常の有無	外観上の異常の有無	残留塩素濃度として0.1mg/L		
				最　大	最　小	平　均
旭町水系	平和	異常なし	異常なし	0.60	0.40	0.50
清水沢水系	南部新光町	異常なし	異常なし	0.60	0.30	0.47
	滝ノ上	異常なし	異常なし	0.60	0.10	0.38
	紅葉山	異常なし	異常なし	0.30	0.20	0.24