

水道メーター購入仕様書

量水器単価について、以下の仕様での購入とする。

品名（資材名）	電子（電磁）式量水器					
品質・規格	新鉛基準対応 JIS 規格対応 φ13～40 コード10m 標準 φ50以上 コード15m 標準					
性能他	電子式量水器	Q3：定格最大流量（m ³ /h）、R：計量範囲 L：全長（mm）				
		口径	Q3	R	L	条件
		φ13	2.5	100	100	1個当り・補長管含
		φ20	4	100	190	1個当り
		φ25	6.3	100	225	1個当り
	電磁式量水器 （電子）	φ40	16	100	245	1個当り
		φ50	40（63）	100以上	560	1個当り
		φ75	63（100）	100以上	630	1個当り
	延長コード	φ100	100（160）	100以上	750	1個当り
		延長コード	—	—	—	1m 当り
付属品	φ13：補長管を含む全長 165 mm パッキン：2枚（25mmまでガイトパッキン）、封印玉、封印線 ナイロンクランプ（ビス1ヶ付）、夕張市向け止水栓プレート（ビス2ヶ付） 50～100mm：ボルト・ナット・パッキン、補足管等必要数					

※各メーターは性能（Q3、R）を保有したメーターを納入のこと

購入予定台数

口径別

13 mm	10 台
20 mm	20 台
25 mm	0 台
40 mm	1 台
50 mm	0 台
75 mm	0 台