

仕 様 書

1 概要

- (1) 件名 : 消防庁舎及び関連施設の電力供給契約
- (2) 需用場所名称 : 夕張市消防本部、旧末広分団詰所、旧鹿の谷分団詰所
若鹿分団詰所、富野分団詰所、南部分団詰所
旧幌南分団詰所、沼の沢分団詰所、沼の沢第2サイレン
旧真谷地分団詰所、真谷地6区サイレン、紅葉山分団詰所
滝の上分団詰所、女性専用室
- (3) 業種及び用途 : 官公署（消防本部・消防署・消防団詰所）

2 仕様

- (1) 供給電気方式等
別紙内訳表のとおり
- (2) 使用期間
本契約後、需給開始に必要な手続きを経たのち、消防庁舎及び関連施設における令和7年12月の検針日から令和9年12月の検針日前日まで
ただし、令和8年度中にサイレン設備の使用を停止する。（時期については未定）
- (3) 電力量等の計量
 - ① 自動検針装置 : 別紙内訳表のとおり
 - ② 電力会社の検針方法 : 別紙内訳表のとおり
 - ③ 電力量計構成 : 別紙内訳表のとおり
- (4) 電気工作物の財産分界点 上記需給地点に同じ
- (5) 保安上の責任分界点 上記需給地点に同じ
- (6) その他
 - ① 各月の電気料金の算定において、基本料金の力率割引又は割増、電力量料金の燃料費調整及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金については、北海道管内の一般送配電事業者が特定規模需要に対して定める標準供給条件（基本契約要綱）によるものとする。
 - ② 入札金額算定時の力率は、85%とすること。
 - ③ 入札書と共に、指定した入札内訳書も提出すること。
 - ④ 実際に使用する電力量は、各月電気使用量の数値から変動する可能性があるものとする。
 - ⑤ 契約期間中に消費税率の改定または経済情勢の激変、その他予期することができない特別な事情により契約単価が著しく不適當となったときは、双方協議のうえ、契約単価を変更することができるものとする。
 - ⑥ その他仕様書に定めのない事項については、別途当市職員の指示に従うものとする。

供給電気方式（内訳表）

需用場所名称	供給地点住所	現契約	契約形態	供給方式	契約容量・電力	予定使用電力量	地点供給番号	計器	基準検針日	需給地点	備考（連絡経過）
夕張市消防本部	夕張市清水沢宮前町20番地	従量電灯C	電灯	単相 3 線式100V	20kVA	48,141	01-0133-6939-3402-9600-3100	30分値収集可 自動検針不可	15日	受電柱接続部分	12/7 12/15からの変更可
		低圧電力	動力	3 相 3 線式200V	26kW	7,434	01-0133-6939-3402-9600-5100	30分値収集不可	15日	受電柱接続部分	12/7 1月からの変更
旧末広分団詰所	夕張市末広1丁目	従量電灯B	電灯	単相 2 線式100V	10A	178	01-0063-6939-1171-5620-2100	30分値収集不可	6日	建物外壁接続部分	
	夕張市末広1丁目94番地6	低圧電力	動力	3 相 3 線式200V	3kW	0	01-0063-6939-1171-5610-5100	計器なし	6日	設備側接続部分	
旧鹿の谷分団詰所	夕張市鹿の谷1丁目	従量電灯B	電灯	単相 3 線式100V	20A	194	01-0093-6939-1212-1500-2100	30分値収集可 自動検針不可	10日	設備側接続部分	
		低圧電力	動力	3 相 3 線式200V	9kW	0	01-0093-6939-1212-1500-5100	計器なし	10日	設備側接続部分	
若鹿分団詰所	夕張市若菜8番地	従量電灯B	電灯	単相 3 線式100V	20A	978	01-0053-6939-2761-0920-2100	30分値収集可 自動検針不可	5日	設備側接続部分	
		低圧電力	動力	3 相 3 線式200V	5kW	0	01-0053-6939-2761-0920-5100	計器なし	5日	設備側接続部分	
富野分団詰所	夕張市富野72番地	従量電灯B	電灯	単相 3 線式100V	20A	262	01-0133-6939-8010-5400-2100	30分値収集可 自動検針不可	15日	設備側接続部分	
	夕張市富野	低圧電力	動力	3 相 3 線式200V	9kW	0	01-0133-6939-8010-5400-5100	計器なし	15日	設備側接続部分	
		定額電灯	定額電灯	単相 2 線式100V	200VA		01-0973-9737-1980-7420-0100	計器なし	1日	設備側接続部分	
南部分団詰所	夕張市南部東町71番地	従量電灯B	電灯	単相 3 線式100V	20A	1,745	01-0113-6939-6390-3360-2100	30分値収集可 自動検針不可	12日	建物外壁接続部分	
		低圧電力	動力	3 相 3 線式200V	9kW	1,150	01-0113-6939-6390-3360-5100	30分値収集可 自動検針不可	12日	建物外壁接続部分	
旧幌南分団詰所	夕張市南部遠幌町	低圧電力	動力	3 相 3 線式200V	9kW	0	01-0123-6939-6321-3310-5100	計器なし	13日	建物外壁接続部分	
沼の沢分団詰所	夕張市沼ノ沢125番地	従量電灯B	電灯	単相 2 線式100V	20A	752	01-0043-6939-4041-7110-2100	30分値収集不可	4日	建物外壁接続部分	
	夕張市沼ノ沢124番地	低圧電力	動力	3 相 3 線式200V	9kW	790	01-0043-6939-4041-7111-5100	30分値収集不可	4日	設備側接続部分	タイ氏連絡あり工事日決ま
沼の沢第 2 サイレン	夕張市沼ノ沢	従量電灯B	電灯	単相 2 線式100V	10A	241	01-0053-6939-4051-2210-2100	30分値収集可 自動検針不可	5日	設備側接続部分	
		低圧電力	動力	3 相 3 線式200V	10kW	24	01-0053-6939-4051-2210-5100	30分値収集不可	5日	設備側接続部分	
旧真谷地分団詰所	夕張市真谷地11番地	従量電灯B	電灯	単相 3 線式100V	10A	184	01-0063-6939-4121-5010-2100	30分値収集可 自動検針不可	6日	設備側接続部分	
		低圧電力	動力	3 相 3 線式200V	5kW	0	01-0063-6939-4121-5011-5100	計器なし	6日	設備側接続部分	
真谷地6区消防サイレン	夕張市真谷地	低圧電力	動力	3 相 3 線式200V	2kW	0	01-0103-6939-4114-4710-5100	計器なし	11日	設備側接続部分	
紅葉山分団詰所	夕張市紅葉山117番地	従量電灯B	電灯	単相 3 線式100V	20A	4,210	01-0033-6939-5191-9510-2100	30分値収集不可	3日	建物外壁接続部分	
		低圧電力	動力	3 相 3 線式200V	10kW	24	01-0033-6939-5191-9510-5100	30分値収集可 自動検針不可	3日	建物外壁接続部分	
滝の上分団詰所	夕張市滝ノ上10番地1	従量電灯B	電灯	単相 2 線式100V	20A	405	01-0033-6939-5251-5120-2100	30分値収集可 自動検針不可	3日	建物外壁接続部分	
		低圧電力	動力	3 相 3 線式200V	5kW	0	01-0033-6939-5251-5120-5100	計器なし	3日	建物外壁接続部分	
女性専用室	夕張市清水沢宮前町20番地	従量電灯B	電灯	単相 2 線式100V	20A	470	01-0133-6939-3402-9614-2100	30分値収集可 自動検針可	15日	設備側接続部分	

予定使用電力量は2024年の使用量を基に算出しているため電力の使用状況により前後します。各月毎の使用量につきましては別紙を参考としてください。

※ 定額電灯以外の「計器なし」拠点については、北海道電力(株)託送供給約款『19接続送電（3）イ（ホ）C◎ 接続電力量が僅少であるため計量出来ないことが見込まれる場合等、特別な事情がある場合で当社が適当と認められるときは、基本料金のみといたします。』に該当することから、計量値が0kWhであっても託送基本料金は通常通り発生します。（「0kWhの場合は基本料金が半額になる」に該当しない）

2024年 消防庁舎及び関連施設の電力供給実績

(単位：kWh)

施設名	契約名	契約値	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	小計
夕張市消防本部	電灯	20kVA	5,182	4,325	4,203	4,383	4,039	3,310	3,826	4,167	3,918	3,307	3,720	3,761	48,141
	動力	26kW	704	619	609	391	938	690	563	566	540	548	611	655	7,434
旧末広分団詰所	電灯	10A	20	16	16	15	15	13	13	15	14	14	14	13	178
	動力	3kW													0
旧鹿の谷分団詰所	電灯	20A	22	16	18	17	17	14	14	15	16	14	16	15	194
	動力	9kW													0
若鹿分団詰所	電灯	20A	116	88	91	87	93	60	65	71	81	85	81	60	978
	動力	5kW													0
富野分団詰所	電灯	20A	42	11	12	16	28	19	23	25	25	23	20	18	262
	動力	9kW													0
	定額電灯	200VA	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
南部分団詰所	電灯	20A	330	252	230	222	75	47	52	66	60	56	140	215	1,745
	動力	9kW	251	201	199	208	143	76	2	2	2	2	2	62	1,150
旧幌南分団詰所	動力	9kW													0
沼の沢分団詰所	電灯	20A	62	38	42	41	72	63	74	85	85	74	77	39	752
	動力	9kW	124	103	111	101	78	48	27	12	8	29	67	82	790
沼の沢第2サイレン	電灯	10A	38	33	31	23	16	13	13	15	14	13	15	17	241
	動力	10kW	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
旧真谷地分団詰所	電灯	10A	20	16	15	15	16	13	14	16	15	15	15	14	184
	動力	5kW													0
真谷地6区消防サイレン	動力	2kW													0
紅葉山分団詰所	電灯	20A	397	334	353	348	386	314	331	366	381	338	364	298	4,210
	動力	10kW	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
滝の上分団詰所	電灯	20A	39	30	32	33	41	32	33	35	34	30	35	31	405
	動力	5kW													0
女性専用室	電灯	20A	43	35	31	39	38	28	41	72	37	41	41	24	470
合計			7,414	6,141	6,017	5,963	6,019	4,764	5,115	5,552	5,254	4,613	5,242	5,328	67,422