

工事仕様書

1 工事名

夕張市汚泥再生処理センターNo1 硝化液循環ポンプ整備工事

2 工事場所

夕張市汚泥再生処理センター内（夕張市平和11番地）

3 工期

契約締結日から令和8年3月27日まで

4 工事概要

夕張市汚泥再生処理センターに設置されている No1 硝化液循環ポンプのメカニカルシールが
経年劣化により汚泥漏れが発生したことから、ポンプ・電動機の分解点検及び清掃を行い、部品
の取替え、試運転調整を行うもの。

5 工事の仕様

ポンプ・電動機分解点検及び清掃、組立部品交換調整、試運転調整

6 その他

- 労働安全衛生法等の関係法令を遵守すること。
- 作業に必要な電気、水道に関しては支給する。
- 工事にあたって疑義が生じた場合は、工事監督員に連絡し、指示を受けること。

別添

交換部品一覧

部品名	単位	数量	部品名	単位	数量
インペラロックボルト	個	1	B カバーパッキン	個	1
Oリング (ハンドホールカバー用)	個	1	調整シム	個	6
Oリング (バックカバー用)	個	1	調整シム	個	4
フロントカバーパッキン	個	3	オイルゲージ	個	1
フロントカバーパッキン	個	5	シャフトスリーブ	個	1
ハブロックナット	個	1	Oリング (シャフトスリーブ用)	個	1
スプリングワッシャー (ハブロック用)	個	1	Oリング (スタディングボックス用)	個	1
VリングA	個	1	メカニカルシール	個	1
VリングB	個	1	Vベルト	本	3
Oリング (ハウジング用)	個	1	電動機軸受 (負荷側)	個	1
軸受A	個	1	電動機軸受 (反負荷側)	個	1
軸受B	個	1			
軸径ナット	個	1			
軸受等座金	個	1			
A カバーパッキン	個	1			